



Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, Liberec
IČ: 467 47 885

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 8

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) ve znění § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

Název zakázky:	158_MK_Snížení energetické náročnosti objektů TUL
Interní číslo veřejné zakázky:	14/9615/158
Název programu:	Operační program životní prostředí
Název projektů:	Snížení energetické náročnosti objektů kolejí F TUL v Liberci Harcově Snížení energetické náročnosti objektu S TUL
Akceptační čísla projektů:	14209103, 14205923

Vážený uchazeči,

k podanému dotazu:

Objekt S: Ve výkazu výměr jsou jiné rozměry u některých dřevěných oken oproti aktualizovanému výpisu výplní otvorů.

Jedná se o tyto položky:

- Č. 179 – ozn. 01 – počet ks 3
 - Č. 181 – ozn. 02 – počet ks 2
 - Č. 183 – ozn. 03 – počet ks 4
 - Č. 186 – ozn. 04 – počet ks 12
 - Č. 193 – ozn. 07 – počet ks 6
 - Č. 196 – ozn. 10 – počet ks 1
 - Č. 198 – ozn. 12 – počet ks 1
 - Č. 199 – ozn. 13 – počet ks 1
 - Č. 200 – ozn. 15 – počet ks 4
 - Č. 206 – ozn. 25 – počet ks ve výkazu výměr 3 – ve výpisu výplní 5 ks ?
 - Č. 208 – ozn. 26 – počet ks 4
 - Č. 209 – ozn. 27 – počet ks 2
 - Č. 210 – ozn. 30 – počet ks 9
- + ve výpisu výplní je okno s označením 19 – počet ks 2 – ve výkazu výměr chybí.

Která část zadání je pro tvorbu ceny směrodatná, výkaz výměr nebo výpis výplní?
Děkuji za Vaši odpověď.

sdělujeme odpověď:

Zadavatel přikládá opravený aktuální výkaz výměr k objektu S TUL.

k podanému dotazu:

Objekt S - skladba fasády S 01:

Žádáme zadavatele o upřesnění navržené skladby fasády S 01 na objektu S. I přesto, že byl tento dotaz již několikrát vznesen, není do dnešního dne jasné, jakým způsobem postupovat při ocenění této skladby.





Navržená skladba s povrchovou úpravou minerální omítkou (břizolit zrnitosti 1,5mm) není vhodná z hlediska tuhosti navrženého izolantu (minerální vlna s podélným vláknem MW TR 10).

V dodatečné informaci č.2 je uvedeno, že požadavek na povrchovou úpravu minerální omítkou (břizolit zrnitosti 1,5mm) je dán státními orgány na úseku památkové péče. Dále je v dodatečné informaci č.2 uvedeno: „Vítězný uchazeč provede vzorkování na fasádě MML OŽP OPP a Památkovým ústavem bude z předvedených vzorků vybrána konkrétní úprava povrchu a konkrétní barevné řešení. Určení detailní struktury omítky, v rámci požadovaného typu „břizolit“, a barvy fasády nebude mít dopad do ceny díla.“

Vzhledem k tomu, že skladba S 01 nebyla ve výkresové dokumentaci změněna (upřesněna) a žádná dodatečná informace neobsahovala odpověď na tento dotaz, žádáme tímto zadavatele o jednoznačnou specifikaci položek a určení způsobu ocenění skladby S 01, tak aby všichni uchazeči výběrového řízení měli stejné podmínky.

sdělujeme odpověď:

Uchazeč pro ocenění použije skladbu, která bude odpovídat požadavkům na vnější povrchovou úpravu historizující omítky, v souladu s požadavky MML odboru životního prostředí, oddělení památkové péče :

1. Sokl bude opatřena fasádním nátěrem šedého odstínu (holubí šed')
2. Objekt bude opatřen monochromní barevností v odstínu světlého pískového okru.

Struktura omítkoviny bude před realizací předložena, formou vzorku, k posouzení MML OŽP oddělení památkové péče a NPÚ, pracoviště Liberec, za účelem posouzení shody s požadavkem provedení historizující omítky typu břizolit nebo obdobného typu. Před zahájením provádění fasádních nátěrů budou na fasádu naneseny vzorky požadovaného barevného řešení za účelem posouzení shody s požadavky správního orgánu památkové péče.

Zároveň musí výsledná skladba splňovat požadavky vycházející z energetického auditu a to na použití minerální vaty s $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$. Použití izolantu (vaty) musí hodnotou tuhosti TR splňovat požadavky certifikace systému ETIC odpovídající zvolené povrchové úpravě (omítce) dle uchazečem konkrétně zvoleného výrobku. V případě použití systému s vyšším součinitelem tepelné vodivosti izolantu je nutné prokázat součinitel prostupu tepla tak, aby splňoval návrhové parametry energetického auditu.

k podanému dotazu:

Objekt S: Upozorňujeme, že výplně otvorů v soupisu prací objektu S jsou v rozporu s výkresovou dokumentací (tabulkou výplní a pohledy) Žádáme o úpravu soupisu prací.

sdělujeme odpověď:

Zadavatel přikládá opravený aktuální výkaz výměr k objektu S TUL.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu podání výše uvedené dodatečné informace **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 3. 2015 do 10:00 hodin.** Otevírání obálek bude zahájeno ihned po skončení lhůty pro podání nabídek na adrese Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, zasedací místnost – suterén, 461 17 Liberec 1.

V Liberci dne 20. 2. 2015

Ing. Lenka Schlechterová

Přílohy: 158_TUL - část 2 - Soupis prací - S DI8

