


TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PRAVIDELNĚ PROVEDENA POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 B E D N Á Ř elektro projekty 604 665 735 482 720 472 elektro.bednar@atlas.cz
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář		

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, 46117 Liberec 1		Datum	07. 2013
Akce: <b>TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCÍ PŘIPOJENÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU V OBJEKTU "I" – UBYTOVNA VESEC, LIBEREC</b>		Číslo zakázky	107-13-3
		Měřítko	Výtisk č.
Příloha: <b>SCHÉMA NAPÁJENÍ</b>		Příloha č. <b>E-2</b>	