

SKLADBY ZATEPLENÍ OBJEKTU :

Z-1

Fasáda zateplení - certifikovaným zateplovacím systémem

typ : základní plocha - parapetní panely, atikové panely, dilatace
systém musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZP 05-2007

omítka	silikonsilikátová tenkovrstvá omítka , velikost zrna 1,50 mm s progresivním samočisticím efektem barva - dle návrhu investora faktor difuzního odporu μ = 30 až 50
tepelná izolace	tepelná izolace MW tl. 140 mm typ desky : minerální tepelná izolace s podélnými vlákny (MW) součinitel tepelné vodivosti : max. 0,036 (W / m.K) ! hmoždinky zavíčkovat !
lepící a stěrková hmota	jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení polystyrénu pro lepení EPS, XPS a lepení MW elestická hmota faktor difuzního odporu μ = max.20

Z-2a

Fasáda zateplení - certifikovaným zateplovacím systémem

typ : základní plocha - přiteplení MIV

systém musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZP 05-2007

omítka	silikonsilikátová tenkovrstvá omítka , velikost zrna 1,50 mm s progresivním samočisticím efektem barva - dle návrhu investora faktor difuzního odporu μ = 30 až 50
tepelná izolace	tepelná izolace MW tl. 60 mm typ desky : minerální tepelná izolace s podélnými vlákny (MW) součinitel tepelné vodivosti : max. 0,036 (W / m.K)
lepící a stěrková hmota	jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení polystyrénu pro lepení EPS, XPS a lepení MW elestická hmota faktor difuzního odporu μ = max.20

Z-3

Fasáda zateplení - certifikovaným zateplovacím systémem

typ : sokl objektu

systém musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZP 05-2007

omítka	dekorativní omítka obsahující organické pojivo se systémovou penetrací se speciálně tříděnými mramorovými zrny vodoodpudivá, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům barva a zrnitost - dle návrhu investora
tepelná izolace	tepelná izolace XPS tl. 100 mm typ desky : XPS hrubý povrch součinitel tepelné vodivosti : max. 0,032 (W / m.K)
lepící a stěrková hmota	jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení polystyrénu pro lepení EPS, XPS a lepení MW elestická hmota faktor difuzního odporu μ = max.20

POZNÁMKY :

- _ kotvící plán a systém kotvení pro MW - doloží realizační firma
a to včetně provedení výtahových zkoušek !!!
- počet hmoždinek : průměrně 10 ks /m2
- zatloukáci hmoždinky s ocelovým trnem
- šroubovací hmoždinky pro kotevní do desek OSB
- _ barevné řešení fasády bude projednáno a odsouhlaseno s investorem !!!

Z-2b

Fasáda zateplení - certifikovaným zateplovacím systémem


typ : základní plocha - přiteplení stěn lodžii (lodžiové příločky)

typ : základní plocha - přiteplení bet. stěn (vyčnívajících z fasády)

systém musí splňovat požadavky kvalitativní třídy A podle TP CZP 05-2007

omítka	silikonsilikátová tenkovrstvá omítka , velikost zrna 1,50 mm s progresivním samočisticím efektem barva - dle návrhu investora faktor difuzního odporu μ = 30 až 50
tepelná izolace	tepelná izolace MW tl. 60 mm typ desky : minerální tepelná izolace s podélnými vlákny (MW) součinitel tepelné vodivosti : max. 0,036 (W / m.K)
lepící a stěrková hmota	jednosložková hmota na bázi cementu pro lepení polystyrénu pro lepení EPS, XPS a lepení MW elestická hmota faktor difuzního odporu μ = max.20

POZNÁMKY : - viz. v.č. : A-6

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <div>Inpos-projekt, s.r.o. Nitranská 381/7a 460 12 Liberec 3 Tel. : 482 710 025 Fax.: 482 710 009</div>	
ING.L.BRAUN	ING.J.NOVOVNÝ	ING.J.NOVOVNÝ		
KRAJ : LIBERECKÝ	OBEC : LIBEREC			
INVESTOR : Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1			Č.ZAKÁZKY	12-12P
<div>TU Liberec - blok " F " kolejí Harcov - zateplení objektu, výměna obvodových výplní</div>			STUPEŇ	DSP
			DATUM	04 / 2012
			REVIZE	2014_03_20_re1
			D.1.1 _ ARCH-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
<div>SKLADBY KONSTRUKCÍ Z-1 až Z-3, Z-M1 až Z-M2</div> <div>nový stav</div>			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1 : ---	A-4