

## LEGENDA SKLADEB :

S  
01

### FASÁDA - ZÁKLADNÍ:

- původní konstrukce tl. 450-750 mm, vyspraveno VC omítkou dle potřeby
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS:
  - upevnění: lepicí tmel
  - tepelná izolace: minerální vlna s podélným vláknem  $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$ , tl. 160 mm
  - kotvicí prvky: plastové talířové hmoždinky
  - základní stěrková vrstva
  - armovací tkanina: skleněná síťovina
  - podkladní nátěr
  - povrchová úprava: minerální omítka (břizolit), zrnitost 1,5 mm

S  
02

### OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN:

- původní konstrukce, vyspraveno VC omítkou dle potřeby
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS:
  - upevnění: lepicí tmel
  - tepelná izolace: desky z fenolické pěny  $\lambda = 0,022 \text{ W/m.K}$ , tl. 30 mm
  - kotvicí prvky: plastové talířové hmoždinky
  - základní stěrková vrstva
  - armovací tkanina: skleněná síťovina
  - podkladní nátěr
  - povrchová úprava: minerální omítka (břizolit), zrnitost 1,5 mm

S  
06

### STŘECHA:

- původní střešní konstrukce
  - sejmutí původního zateplení minerální vatoů
- nová tepelná izolace: minerální vlna s podélným vláknem  $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$ , tl. 300 mm
- bednění
- separační a mikroventilační vrstva (drátková)
- oplechování z měděného plechu

S  
03

### FASÁDA - SOKL:

- původní konstrukce tl. 900 mm, vyspraveno VC omítkou dle potřeby
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS:
  - upevnění: lepicí tmel
  - tepelná izolace: minerální vlna s podélným vláknem  $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$ , tl. 140 mm (do 0,5 m nad terén extrudovaný polystyren,  $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$ , tl. 140 mm)
  - kotvicí prvky: plastové talířové hmoždinky
  - základní stěrková vrstva
  - armovací tkanina: skleněná síťovina
  - podkladní nátěr
  - povrchová úprava: omítka marmolit, zrnitost 2 mm

S  
04

### FASÁDA - SOKL (do 0,5 m nad terén):

- původní konstrukce tl. 900 mm, vyspraveno VC omítkou dle potřeby
- asfaltový modifikovaný hydroizolační pás celoplošně tavený
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS:
  - upevnění: lepicí tmel
  - tepelná izolace: extrudovaný polystyren,  $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$ , tl. 140 mm
  - kotvicí prvky: plastové talířové hmoždinky
  - základní stěrková vrstva
  - armovací tkanina: skleněná síťovina
  - podkladní nátěr
  - povrchová úprava: omítka marmolit, zrnitost 2 mm

S  
05

### FASÁDA - HISTORICKÁ - OMÍTKA:

- původní konstrukce, vyspraveno vápennou omítkou dle potřeby, oprava štukatérských prvků
- minerální omítka (břizolit), zrnitost 1,5 mm

S  
07

### FASÁDA - HISTORICKÁ - KÁMEN:

- Očištění, antigrafiti natěr

S  
08

### FASÁDA - SOKL (do 0,5 m pod terén):

- původní konstrukce tl. 900 mm, vyspraveno VC omítkou dle potřeby
- asfaltový modifikovaný hydroizolační pás celoplošně tavený
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS:
  - upevnění: lepicí tmel
  - tepelná izolace: extrudovaný polystyren,  $\lambda = 0,032 \text{ W/m.K}$ , tl. 140 mm
  - kotvicí prvky: plastové talířové hmoždinky
  - základní stěrková vrstva
  - armovací tkanina: skleněná síťovina
  - podkladní nátěr
  - nopolová folie

S  
09

### FASÁDA - HISTORICKÁ - KÁMEN (pod terén):

- asfaltový modifikovaný hydroizolační pás celoplošně tavený