





OZN.	GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	POPIS KONSTRUKCE
SDK1		<p>1- 1 x SDK S AKUTICKÝMI PARAMETRY TL. 12,5 mm 2- ZVUKOVÁ IZOLACE TL. 40 mm + KONSTRUKCE SDK 3- 1 x SDK S AKUTICKÝMI PARAMETRY TL. 12,5 mm</p> <p>CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE 125 mm MIN. R_w 45dB</p> <p>Ve styku se stávajícími stěnami a stropem nutno provést zvuko-izolační úpravu</p>
SDK2		<p>1- 1 x SDK S AKUTICKÝMI PARAMETRY TL. 12,5 mm 2- ZVUKOVÁ IZOLACE TL. 100 mm + KONSTRUKCE SDK</p> <p>CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE</p> <p>Ve styku se stávajícími stěnami a stropem nutno provést zvuko-izolační úpravu</p>
SDK3		<p>1- 1 x SDK S AKUTICKÝMI PARAMETRY TL. 12,5 mm 2- KONSTRUKCE SDK</p> <p>CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE V MÍSTĚ OSAZENÍ HYDRANTU BUDE PROVEDENO ZALOMENÍ DESEK POD ÚHL. 45°</p> <p>Ve styku se stávajícími stěnami a stropem nutno provést zvuko-izolační úpravu</p>
SDK4		<p>1- 1 x SDK TL. 12,5 mm 2- ZVUKOVÁ IZOLACE TL. 40 mm + KONSTRUKCE SDK 3- 1 x SDK TL. 12,5 mm</p> <p>CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE 150 mm</p>