



PŘÍVOD A VÝVODY : VRCHEM
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA
KRYTÍ : IP30/20
VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘILOŽENÉHO SCHÉMA

 REPOS.Lbc, s.r.o. projektční a statická kancelář 8.BŘEZNA 12, 48001 LIBEREC 5		 BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz		JAROMÍR BEDNÁŘ - ČKAIT 0500791					
ZODP. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT						KRESLIL	
ING. D. VOJTÍŠKOVÁ		JAROMÍR BEDNÁŘ						BLANKA HAVELKOVÁ	
								JAROMÍR BEDNÁŘ	
OBJEDNATEL MÍSTO NÁZEV ČÁST VÝKRES		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292 GENERÁLNÍ OPRAVA E1 D.1.4.5 ELEKTRO - SILNOPROUD ROZVADĚČ R01		DATUM		09/2018		SLOŽKA	
				ZAK.ČÍSLO		096-18-3			
				STUPEŇ		DPS			
				FORMÁT		2 A4		MĚŘ.	
						16			