



OCELOPLECHOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
800 x 900 x 160 mm

PŘÍVOD :
VÝVODY :
PROVEDENÍ DVEŘÍ :
ZKRATOVÁ ODOLNOST :
KRYTÍ :

SPODEM
VRCHEM
LEVÉ
10 kA
IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT
DLE PŘÍLOŽENÉHO SCHÉMA

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|--|-----------|------------------|----------|--|--------|--|
|  REPOS.Lbc,s.r.o. projektční a statická kancelář 8.BŘEZNA 12, 46001 LIBEREC 5 | |  BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 381 655 elektro.bednar@seznam.cz | | JAROMÍR BEDNÁŘ - ČKAIT 0500791 | | | | | | | |
| ZODP. PROJEKTANT | | ZODP. PROJEKTANT | | | | | KRESLIL | | | | |
| ING. D. VOJTÍŠKOVÁ | | JAROMÍR BEDNÁŘ | | | | | BLANKA HAVELKOVÁ | | | | |
| | | | | | | | JAROMÍR BEDNÁŘ | | | | |
| OBJEDNATEL | | TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCÍ, STUDENTSKÁ 1203, LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 1292 | | | | DATUM | | 09/2018 | | SLOŽKA | |
| MÍSTO | | | | | | ZAK.ČÍSLO | | 096-18-3 | | ZMĚNA | |
| NÁZEV | | GENERÁLNÍ OPRAVA E1 | | | | STUPEŇ | | DPS | | | |
| ČÁST | | D.1.4.5 ELEKTRO - SILNOPROUD | | | | FORMÁT | | 3 A4 | | PARÉ | |
| VÝKRES | | ROZVADĚČ R02 | | | | MĚŘ. | | VÝKR.č | | | |
| | | | | | | | | 22 | | | |