


ČERVENĚ = ZMĚNY + NOVÉ !!!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41  
DOPLŇENÁ OCHR. POSPOJOVÁNÍM A CHRÁNIČI

Nakreslil:	Kontroloval:	Schválil:	<div><p>Elektroservis Liberec, s.r.o. 463 52 Osečná, Českosudská 133 tel/fax: 485 179 078, -016, -004 e-mail: info@elektrolib.cz</p></div>	
ING. JELÍNEK	ING. ŠTEKR	ING. JELÍNEK		

Místo:	TUL Liberec, objekt L	Č. výkr.:	RE8015-1
Zákazník:	TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec	Datum:	11/2018
Akce: Úprava elektroinstalace laboratoří pohonných jednotek - objekt L		Stupeň:	DPS
Výkres: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA		Měřítko:	Výtisk:
		—	