



LEGENDA:

- Zásuvka – přisazená – vestavná, 230 V AC / 16 A, IP20
- Zásuvka – přisazená – vestavná, 230 V AC / 16 A, IP20, včetně přepětové ochrany třídy D
- Zásuvka – dvojjádrová, přisazená – vestavná, 230 V AC / 16 A, IP20, včetně přepětové ochrany třídy D
- Zásuvka, přisazená, 230 V AC / 16 A, IP44
- Zásuvka 3f. 5.pol. přisazená – vestavná, 400 V AC / 16 A, IP44
- Zásuvka 3f. 5.pol. přisazená – vestavná, 400 V AC / 32 A, IP44
- Zásuvka 3f. 5.pol. přisazená – vestavná, 400 V AC / 63 A, IP44

Nakreslil:		Kontroloval:		Schválil:	
ING. JELINEK		ING. ŠTEKR		ING. JELINEK	
Místo:		TUL Liberec, objekt L			
Zákazník:		TUL, Studentská 2, 461 17 Liberec			
Akce:		Úprava elektroinstalace laboratorů pohonných jednotek – objekt L			
Výkres:		Demontáže elektroinstalace 1.P.P –6,600m			

Č. výkr.: RE8015-2		Datum: 11/2018	
Stupeň: DPS		Měřítko: Výtisk:	
–		–	

ELITECO  
LIBEREC  
Elektroteknická Liberec, s.r.o.  
463 52 Osada, Československá 133  
telefon: 465 179 078, 4016 004  
e-mail: info@eliteco.cz