1.pp – mezipatro –2,800 – nové konstrukce



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
201s	CHODBA + SCHODIŠTĚ
202s	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
203s	WC MUŽI – PISOÁRY
204s	WC MUŽI – KABINA
205s	WC ŽENY
206s	PŘEDSÍŇ WC ŽENY

2.pp – suterén –5,600 – nové konstrukce



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
101	CHODBA + SCHODIŠTĚ
102	CHODBA
103	RECEPCE
104	TĚLOCVIČNA – CROSSFIT
105	WC IMOBILNÍ + PERSONÁL
106	SATNA LEKTOŘI
107	NÁRADOVNA
108	TĚLOCVIČNA –BOJOVÉ SPORTY

LEGENDA

NOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ svařované nebo trubky z uhlíkové oceli spojované press fitinkami horizontální vedení a stoupačka

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ OCELOVÉ POTRUBÍ proplach, profuk, nový nátěr

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ OCELOVÉ POTRUBÍ PRO NADZEMNÍ PODLAŽÍ BEZ ZMĚN

DEMONTOVANÉ POTRUBÍ A RADIÁTORY

K21/60/80 TH PV15 RŠ15 — Deskový ocelový radiátor Klasik typ/výška/délka (cm) napojení z boku termostatický ventil a regulační šroubení 1/2"

Investor/zadavatel
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec 1

Hlavní projektant
Ing. Radovan Novotný
Projektant v oboru PS
Vesecká 97 Liberec 6
IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722
mail:novotny@unirelax.cz,
tel:485133655, 602433611

Projektant
TOPKLIMA, spol. s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 01 Liberec 3
www.topklima.cz
IČ 46712551
DIČ CZ46712551
Ing. M. Spálenský
spalensky@topklima.cz
gsm: 604239227
tel: 484845577

Akce
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
V RÁMCI PROJEKTU ERDF II
TUL –tělocvičny Harcov –objekt A
Stupeň:DSP/DPS Č.zakázky:201903441 Datum:29.04.2019

Profese
D.1.4.2 Vytápění

Dokument
T 1
PŮDORYSY NÁVRH
Měřítko: 1:50