



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE POD OMÍTKU
600 x 1050 x 160 mm

Přívod: vrchem
Vývody: vrchem
Provedení: zapuštěné pod omítkou
Provedení dveří: levé
Barva: bílá (světle šedá)
Prostředí: prostory normální
Krytí : IP 30/20

Vývody nesmazatelně a nezaměnitelně popsat

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

| Autorizační razítko | Investor | Projekční kancelář |
|---------------------|--|--|
| | Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec | bel BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz |

| Vedoucí proj. | Zodpovědný proj. | Vypracoval | Stupeň | DSP/DPS |
|--|------------------|--------------|------------|---------------|
| Ing. Radovan Novotný | Jaromír Bednář | Pavel Bednář | Ev. číslo | 040-19-3 |
| | | | Formát | 3x A4 |
| Akce | | | Datum | 04.2019 |
| REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II | | | Měřítko | |
| TUL - tělocvičny Harcov - objekt A | | | Číslo paré | Číslo výkresu |
| Část | | | | |
| D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE | | | | |
| D.1.4.5 - INSTALACE SLABOPROUDU | | | | |
| Výkres | | | | |
| ROZVADĚČ | | | | 04 |