





TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.pp

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
201	CHODBA + SCHODIŠTĚ	20,70
202	ŠATNA ŽENY	8,64
203	UMÝVÁRNA + WC ŽENY	5,69
204	ŠATNA MUŽI	8,64
205	UMÝVÁRNA + WC MUŽI	5,53

LEGENDA ELEKTRO:

-  SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A/230V, POD OMÍTKU, IP20
-  POHYBOVÉ ČIDLO NÁSTĚNNÉ, 180°
-  ZÁSUVKY POD OMÍTKU, 16A/230V, IP20

TYP SÍTĚ : 3 NPE 50Hz 230/400V TN-C-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA POMOCÍ
OCHRANNÉHO VODIČE AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ.

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	 <div>B E D N Á Ř elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div>

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Jeromír Bednář	Pavel Bednář	Ev. číslo	040-19-3
Akce REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II TUL - tělocvičny Harcov - objekt A			Formát	2x A4
			Datum	04.2019
			Měřítko	1 : 50
Část D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE D.1.4.5 - INSTALACE SLABOPROUDU			Číslo paré	Číslo výkresu
Výkres PŮDORYS 1.PP - MEZIPATRO ELEKTROINSTALACE				03