1.P.P. mezipatro −2,800 1:50 DEMONTÁŽE



1.P.P. mezipatro −2,800 1:50 NÁVRH



TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.pp

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	S.V.(mm)
201	CHODBA +SCHODIŠTĚ	20,32	2600
202	SATNA ŽENY	8,57	2600
203	UMYVÁRNA +WC ŽENY	5,53	2600
204	SATNA MUŽI	8,51	2600
205	UMYVÁRNA +WC MUŽI	5,54	2600

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.pp

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	S.V.(mm)
101	CHODBA +SCHODIŠTĚ	17,31	2600
102	CHODBA	8,16	2600
103	RECEPCE	6,04	2600
104	TĚLOCVIČNA −ZÁVĚSNÉ SYSTÉMY	107,9	
105	WC IMOBILNÍ	86,14	2600
106	SATNA LEKTOŘI	22,30	2600
107	NÁŘADOVNA	37,11	2600
108	TĚLOCVIČNA −TANEČNÍ SÁL	138,24	

2.P.P. suterén −5,600 1:50 DEMONTÁŽE



2.P.P. suterén −5,600 1:50 NÁVRH



LEGENDA

NOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ svařované nebo trubky z uhlíkové oceli spojované press fitinkami horizontální vedení a stoupačka

STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ OCELOVÉ POTRUBÍ proplach, profuk, nový nátěr

K21/60/80 TH PV15 RS15 — Deskový ocelový radiátor Klasik typ/výška/délka (cm) napojení z boku termostatický ventil a regulační šroubení 1/2"

Investor/zadavatel
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec 1

Hlavní projektant
Ing. Radovan Novotný
Projektant v oboru PS
Vesecká 97 Liberec 6
IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722
mail:novotny@unirelax.cz
tel:485133655, 602433611

Projektant
TOPKLIMA, spol. s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 01 Liberec 3
www.topklima.cz
IČ: 46712551
DIČ CZ46712551
Ing. M. Spálenský
spalensky@topklima.cz
gsm: 604239227
tel: 484845577

Akce
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
V RÁMCI PROJEKTU ERDF II
TUL −tělocvičny Harcov −objekt B
Stupeň:DSP/DPS Č.zakázky:201903440 Datum:15.03.2019

Profese
D.1.4.2 Vytápění

Dokument
T 1
PŮDORYSY DEMONTÁŽÍ A NÁVRH
Měřítko: 1:50