


LEGENDA:

- [Symbol] DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- [Symbol] DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2xRJ45
- [Symbol] PoE+ SWITCH, 12x GLAN, NÁSTĚNÝ NEBO NA POLICI
- [Symbol] KABELOVÁ TRASA – DATOVÉ KABELY UTPcat.5e LSOH

SCHÉMA ZAPOJENÍ:



Rozvodná síť a napětí 1 + N + PE AC 50Hz 230 TN–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41
Ochrana před dotykem neživých částí – základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
V sekundární části – bezpečným malým napětím SELV
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000–5–51

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	 BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Janomír Bednář	Pavel Bednář	Ev. číslo	024-19-3
			Formát	6x A4
Akce REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II TUL - tělocvična Harcov - objekt B			Datum	03.2019
			Měřítko	1 : 50
Část D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE D.1.4.5 - INSTALACE SLABOPROUDU	Výkres PŮDORYS 2.PP - SUTERÉN STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		Číslo paré	Číslo výkresu
				05