Konstrukce schodiště viz D.1.2 Konstrukční a stavební řešení, výkres K01
Vřetenovou část od schodu 25 dle výkresu N.13

stávající horolezecká stěna beze změn

Podlahový kanál 1800/710
- vedeno potrubí VZT

při realizace palubové podlahy - výška vstupní stěny zachována,snížit sklon střechy
změna geometrie schodiště - v rámci dílenské dokumentace přizpůsobit

OPRAVA PODLAHY S PODLAHOVÝM TOPENÍM
Předpokládaná plocha - po otevření podlahy minimalizovat v návaznosti na položení topných trubek.
Skladba podlahy - pro stavbu nebyla provedena sonda, původní návrh palubové podlahy nebyl realizován.
Předpokládané stávající souvrství podlahy:
- Samonivelační stěrka na bázi cementu tl.20 mm
- betonová vrstva s podlahovým topením 90 mm
- pěnový polystyren 50 mm
- vyrovnávací betonová vrstva
- ŽB TT panel

Na uvedené souvrství bude provedena palubová podlaha tl.120 mm

Závěsná dělicí opona dvouplášťová z textilní plachtoviny, stahování
ke stropu pomocí navíjených popruhů s elektrickým pohonem.
Výška opony 10,6 m, šířka 22 m.
Dodavatel musí doložit referenční realizaci.

Vyrovnávací klín podlahy
- skutečná výška dle souvrství palubovky
- dodávka v rámci palubovky.
Nástupní hranu ošetřit proti odštípnutí přechodovou
lištou Al eloxovanou
(resp. typové řešení dodavatele palubovky)

DŘEVĚNÉ PODIUM
Vinyl lepený - tř.zátěž 34,43 tl. 2 mm
Systémová vyrovnávací stěrka určená
pro vyrovnání OSB desek tl. 2 mm
1x deska OSB3 - pero/drážka tl. 22 mm
Nosná konstrukce podlahy
- dřevo SM hranol 50/80 po cca 330
- celková délka řeziva 5,6 m
Rám podložit pěnovou pryží tl. 5 mm
Celková tl. skladby 111 mm
Skladbu přizpůsobit tl. palubové podlahy

Úprava skla vnitřní semireflexní fólií barva bronzová tmavá až
středně tmavá. Přenos světla do 40%.
Přesný typ fólie vyvzorkovat na stavbě.

Opláštění stávající dřevěné konstrukce z haly
- překližka truhlářská BK typ MULTIFINE tl.15 mm
povrchová úprava - nátěr napouštěcí lazurový mat
- barevně sladit se stávajícím obložením,
z technické místnosti deska sdv 12,5 mm, povrch vyrovnat s navazující stěnou, povrch úprava Q2, malba bílá.
v dutině min izolace.

Podlahový kanál 1800/710
- vedeno potrubí VZT,UT a požární voda,
elektroinstalace

NAPOJENÍ 2.PP - VEDENO VE STÁVAJÍCÍM PODLAHOVÉM KANÁLU

Pro VZT využity
stávající prostupy

Zazdění montážního
vstupu do instalační chodby
- mat. dtto stávající

Zazdění montážního otvoru pro VZT
- materiál zdivo keramické odpovídající
bouranému zdivu
požadavek na vzd. neprůzvučnost stěny
- Rw min = 52 dB

Vyrovnávací nájezd
z duralového
stružkového plechu
dle technologických
požadavků plošiny

vyrovnání podlahy
v návaznosti na dveře

vyrovnání podlahy
po odbouraném soklu

Žaluzie v projektu Zlepšení tepelné ochrany
objektu KTV TUL.

OCHRANNÁ MŘÍŽ

Konzola pro osazení 1ks chladící jednotky,
koordinovat s projektem Zlepšení tepelné
ochrany objektu KTV TUL

Zesílení podlahy pod novou stěnou
viz poznámka

zrcadlový obklad lepeno na df desky - dodávka interiéru

Vertikální schodišťová plošina 850x1400
rozměr šachty 1280x 1550
jáma dojezdu 1340x1600, hl.60 mm
vyrovnávací samonivelační stěrka tl. 20 mm

Vstup do podlahového kanálu stávající šachtou

ŽALUZIE SÁNÍ - řešeny v projektu
Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL

v. zástěny 2500
Dřevěná konstrukce z trámků 100/100
opláštění - překližka truhlářská BK typ MULTIFINE tl.15 mm
na dřevěném roštu
Vzpěra konstrukce polopříčky
Já 70/70/5, kotvit do stěny 2x M12

Stávající sportovní vybavení - očistit, obrousit
nový nátěr - lak transparentní mat
Výměna dřevěného obkladu za obklad z překližky

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VZT

ozn	popis	rozměr	počet
VZ201	Rozšíření prostupu 800/400 příčkou - zdivo tl.150 mm	1100/600(150)	2
VZ 202	Prostup stěnou - zdivo z CDm tl.375 mm	730/600(2550)	1
VZ 203	Prostup stěnou - zdivo z CDm tl.375 mm	570/600(2750)	1
VZ 204	Prostup stěnou - zdivo z CDm tl.375 mm	600/500(2100)	1
VZ 205	Prostup příčkou - zdivo tl.150 mm	800/400(2650)	1
VZ 206	Prostup 2x příčkou - zdivo tl.100 mm	600/600(2600)	1
VZ 207	Prostup 2x příčkou - zdivo tl.100 mm	500/500(2700)	1
VZ 208	Prostup stěnou - zdivo tl.375 mm	660/500(2650)	1
VZ 209	Prostup stěnou - zdivo tl.375 mm	730/500(2650)	2
VZ 210	Prostup stěnou - zdivo tl.375 mm	600/420(2730)	1
VZ 211	Prostup stěnou - zdivo tl.375 mm	600/500(2650)	1
VZ 212	Prostup příčkou - zdivo tl.150 mm	600/500(2150)	1
VZ 213	Prostup stěnou - zdivo tl.330 mm	Ø250 (pod stropem)	2
VZ 214	Prostup stěnou - stěna dřevěná tl.200 mm	Ø250 (pod stropem)	1
VZ 215	Prostup stěnou obvod. - zdivo tl.300 + 120 mm KZS	Ø350 (pod stropem)	1
VZ 216	Zazdění nevyužitého prostupu - zdivo tl. 150 mm	1100/600	1
VZ 217	Zazdění nevyužitého prostupu - zdivo z CDm tl.375 mm	1250/500	1
VZ 218	Uzavření prostupu ve stropě - desky PZD + podlaha 1.NP	1000 x 315	1
VZ 219	Prostup stěnou - sdk stěna tl. 150	Ø250 (pod stropem)	2
VZ 220	Prostup stěnou - zdivo z CP tl.300 mm	Ø300 (osa 1950)	1

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ZT

ozn	popis	rozměr	počet
ZT201	Doplnění podlahy v místě položení nové ležaté kanalizace	plocha 1 m²	2
ZT202	Nika pro hydrant	700/700(900)	2
ZT203	Plentování potrubí ZT pod stropem - typ konstrukce PO-04	celk. plocha 21,5 m²	

Vrtání prostupů pro rozvod vody do Ø100 a prostupů pro kanalizaci do Ø160 - počet uveden souhrnně na výkrese N.03

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO UT

Páteřní trasy vedeny v trasách stávajících demontovaných rozvodů. Nové stavební prostupy pro připojovací potrubí rozměru do 100 mm, drážky ap. jsou vedeny jako stavební přípomoce u profese UT. Připojovací potrubí v podlahách bude zabudováno v měněných vrstvách podlah.
Přístup do podlahového kanálu pod dolní halou - stávající šachtou v podlaze 2.19a

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO EL

Páteřní trasy vedeny v trasách stávajících demontovaných rozvodů. Nové stavební prostupy drážky ap. jsou vedeny jako stavební přípomoce u profese EL.

ozn	popis	rozměr	počet
EL201	Nika pro elektrorozvaděč - výška + parapet dle projektu elektro	600x200 (půd)	2

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.PP - na výkrese B.02

POZNÁMKA

- Pro přípravu projektové dokumentace nebyly provedeny stavební sondy. Předpokládaný materiál stávajících konstrukcí byl odvozen z původní dokumentace
- Nad nové otvory ve stěnách, které mají nad sebou zdivo, budou použity ocelové překlady. Ve stužujících stěnách (zdivo tl.300 a 375mm 2x140. Překlady nad dveřním otvory ve zděných příčkách budou provedeny z 2xL40/40/4. Překlady musí být uloženy na betonovou roznášecí vrstvu tl. 100 mm (beton C20/25). Uložení je 1/10 světlosti otvoru, min 150 mm. Otvory ve stěnách, nad kterými jsou překlady mohou být bourány až po aktivaci překladů.
- Otvory, které jsou vybourány až po strop budou po provedení technických instalací nad rozvody zaplentovány SDK. V místech, kde je požadavek na požární odolnost konstrukce (otvory ze strojoven VZT musí plentování splňovat **(R)EI 45/DP1.**
- Všechny prostupy a místa po bourání příček budou stavebně začištěny. Oprava omítek po bourání - omítka vápenocement. jádrová + štuk.
- Vyrovnání podlahy v místech odbourávání soklu a v prohlubni dojezdu plošiny bude provedeno vyrovnávací samonivelační stěrkou na bázi cementu s povrchovou úpravou protiprašným nátěrem, resp. ve strojovně použít shodně s celou podlahou epoxidový nátěr s křemičitým vsypem.
- Horolezecká stěna v dolní hale musí být během výstavby chráněna - zakryta v celé ploše proti pronikání prachu a vlhkosti, v části u trubny provést ochranu leštěním proti mechanickému poškození.
- Opláštění stávající dřevěné konstrukce příček pod tribunou - z haly - překližka truhlářská BK typ MULTIFINE tl.15 mm, povrchová úprava - nátěr napouštěcí lazurový mat - barevně sladit se stávajícím obložením, z technické místnosti deska sdv 12,5 mm, povrch vyrovnat s navazující stěnou, povrch úprava Q2, malba bílá. v dutině min izolace.
- Opláštění podhledu rozšířené části tribuny - překližka truhlářská BK typ MULTIFINE tl.15 mm, povrchová úprava - nátěr napouštěcí lazurový mat - barevně sladit se stávajícím obložením.
- V kabině rozhodčích (2.16) úprava skla vnitřní semireflexní fólií barva bronzová tmavá až středně tmavá. Přenos světla do 40%.
  Přesný typ fólie vyvzorkovat na stavbě. Pro správné fungování je nutné přizpůsobit osvětlení kabiny během provozu v hale. Doplnit lokální osvětlení k instalovaným zařízením (během přípravy dokumentace nebylo upřesněno).
- Ozuby průvlaků v místě otevření stropu budou zakryty plechovým krytem z plechu FeZn lakovaného v barvě shodné s OK (RAL 7012). Konstrukční řešení na stavbě po otevření stropu.
- Povrchová úprava sádrokartonových a sádrovláknitých desek:
  Stupeň jakosti Q2 - standardní tmelení = základní tmelení Q1 + dodatečné tmelení (tmelení „na jemno", finální přetmelení). Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit.
- Standardy použitých obkladů - uchazeč o zhotovení díla použije v cenové nabídce cenu obkladu min 500 Kč/m²
- Standard použitého vinylu: uchazeč o zhotovení díla použije v cenové nabídce cenu vinylu min 400 Kč/m²
- Povlaková krytina musí splňovat požadavek PBŘ - třída reakce na oheň nejhůře D.
- Standard použitého přírodního linolea v architektonicky a provozně exponovaných místech - chodby 2.01 a 2.11 a prostor recepce fitness 2.05 - uchazeč o zhotovení díla použije v cenové nabídce cenu min 800 Kč/m².
  Povlaková krytina musí splňovat požadavek PBŘ - třída reakce na oheň nejhůře D.
- Příprava podkladu pod samonivelační stěrky - mechanické odstranění volných a nesoudržných částic a kontaminací povrchu, vyspravení výtluků, defektů a původních spár opravnou hmotou na bázi cementu (aktivní dilatační spáry původního podkladu musí být respektovány).
- Zhotovitel musí pro sportovní podlahy v prostoru fitness použít výrobky pro skladbu konstrukce, u kterých prokáže jejich vlastnosti na základě referenční již zrealizované dodávky. Uchazeč o zhotovení díla použije v cenové nabídce minimálně cenu pro sportovní podlahovinu pryžovou:1200 Kč/m².
- Oprava podlahy v dolní hale:
  pokládka nové plošné pružné sportovní podlahy - palubovka v max tl. 120 mm + finální nátěr a lajnování
  - související investice - zřízení vyrovnávacích nájezdů v prostoru chodeb 2.13 a 2.18 (součást palubovky)
  - úprava vstupu do místnosti 2.16
  - úprava dveřního křídla D33 (mezi místnostmi 2.18 a 2.19)
- Zhotovitel musí pro sportovní podlahy použít výrobky pro skladbu konstrukce, u kterých prokáže jejich vlastnosti na základě referenční již zrealizované dodávky.
- Akustické obklady v dolní hale
  Investor požaduje v prostoru haly dobu dozvuku dle stávajícího komfortu (výukový prostor se souběžnou výukou více skupin). Měřením bylo zjištěno, že hala je utlumena na úroveň posluchárny. Akustický návrh musí toto splnit.
  Pro stanovení výměr akustického obkladu byl zpracován akustický návrh s použitím referenčního výrobku Ecophon Super G. V případě dodávky jiného technicky srovnatelného popřípadě kvalitnějšího výrobku musí být plocha obkladu ověřena novým akustickým návrhem, který bude součástí dodavatelské dokumentace.
- Realizace dodávky akustických obkladů musí zahrnovat: kontrolní měření doby dozvuku. V nabídkové ceně musí být zahrnuta rezerva pro dodávku akustického obkladu - dodatečné úpravy po kontrolním měření doby dozvuku.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	S.V. (mm)	ÚPRAVY POVRCHŮ					
				PODLAHA		STĚNY		STROP	
2.01	CHODBA	18,10	3230	př.linoleum tl.2,5mm - tř.zátěže 34,43, µ≥0,5(R10) tř. reakce na oheň Cfl-s1, dekor vyvzorkovat dle arch.návrhu, napojení na stěny fabion krytý syst. lištou v.100 mm, hrany schodů protiskluz. pásky	P 12	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová, do v.1200 omyvatelná, barevnost základní bílá + šedá dle arch. návrhu, obklad - lepené př.linoleum na celou v. stěny, tř. reakce na oheň Cfl-s1,vyvzorkovat na stavbě		oprava stáv. omítky vc štukové 20% plochy, malba nová interiérová 100% plochy.	
2.02	NASÁVACÍ KOMORA	12,62	3250	Stávající hrubá betonová podlaha - vyčistit	P 12a	stávající povrch očistit + malba vápenná		stávající povrch očistit + malba vápenná	
2.03	PŘEDSÍŇ	14,29	3230 resp. pod sch. rameno	Epoxid.nátěr s křemičitým vsypem stávající betonové podlahy, µ≥0,5, vytaženo na stěnu, v.soklu 100 mm	P 05	stávající povrch očistit + malba vápenná		stávající povrch očistit + malba vápenná	
2.04	STROJOVNA	36,03	3250	Epoxid.nátěr s křemičitým vsypem stávající betonové podlahy, µ≥0,5, vytaženo na stěnu, v.soklu 100 mm	P 05	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, malba interiérová, barevnost bílá		štuk stávající, povrch očistit, malba interiérová barva bílá	
2.05	FITNESS - POSILOVNA	226,36 192,11 sport. podlaha 34,25 vinyl	3210 2700 podhled v recepci	Sportovní pryžová bodově pružná podlaha určená pro posilovny celoplošně lepená (odolná na odhoz činek), µ≥0,6, vytaženo na stěnu, v.soklu 100 mm V prostoru vstupu a v recepci podlaha dtto podlaha v místnosti 2.01	P 04 P 25	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová, omyvatelná, barva pastelové odstíny vyvzorkovat, obklad zrcadlový lepený na dřevěné desky - součást dodávky interiéru	P 01 P 04	oprava stáv. omítky vc štukové 20% plochy, malba interiér. 100% plentování potrubních rozvodů - desky sádrovl. - povrch jakost Q2 nad recepcí min. podhled, kazety 600x600 s viditelným roštem T24 na oc. závěsech, čelo sdk - povrch jakost Q2, malba bílá	P 04
2.06	INSTALAČNÍ CHODBA	38,53	3300	Stávající hrubá betonová podlaha - vyčistit	P 12a	stávající povrch očistit + malba vápenná		stávající povrch očistit + malba vápenná	
2.07	FITNESS - AEROBNÍ SÁL	91,13	3210	Sportovní pryžová bodově pružná podlaha určená pro posilovny a aerobní zóny celoplošně lepená, µ≥0,6, reakce na oheň těžce hořlavé,vytaženo na stěnu, v.soklu 100 mm	P 04	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová, omyvatelná, barva pastelové odstíny vyvzorkovat, obklad zrcadlový lepený na dřevěné desky - součást dodávky interiéru	P 04	oprava stáv. omítky vc štukové 20% plochy, malba interiér. 100% plentování potrubních rozvodů - desky sádrovl. - povrch jakost Q2	P 04
2.08	STROJOVNA	36,29	3250	Epoxid.nátěr s křemičitým vsypem stávající betonové podlahy, µ≥0,5, vytaženo na stěnu, v.soklu 100 mm	P 05	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, malba interiérová, barevnost bílá		štuk stávající, povrch očistit, malba interiérová barva bílá	
2.09	NASÁVACÍ KOMORA	12,62	3250	Stávající hrubá betonová podlaha - vyčistit	P 12a	stávající povrch očistit + malba vápenná		stávající povrch očistit + malba vápenná	
2.10	PŘEDSÍŇ	14,17	3230 resp. pod sch. rameno	Epoxid.nátěr s křemičitým vsypem stávající betonové podlahy, µ≥0,5, vytaženo na stěnu, v.soklu 100 mm	P 05	stávající povrch očistit + malba vápenná		stávající povrch očistit + malba vápenná	
2.11	CHODBA	16,78	3230	Př.linoleum tl.2,5mm - tř.zátěže 34,43, µ≥0,5(R10) tř. reakce na oheň Cfl-s1, dekor vyvzorkovat dle arch.návrhu, napojení na stěny fabion krytý syst. lištou v.100 mm, hrany schodů protiskluz. pásky	P 12	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová, barva pastelové odstíny vyvzorkovat, obklad - lepený vinyl do v.1200 mm, vyvzorkovat na stavbě		oprava stáv. omítky vc štukové 20% plochy, malba nová interiérová 100% plochy.	
2.12	SKLAD + ÚKLID	20,42	2280	vinyl - tř.zátěž 34,43, µ≥0,5, dekor granit, barva sv.šedá, napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm,	P 17	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová bílá, obklad za výlevkou keram. na celou v. předstěny včetně horní plochy, ocel a dřevo - 1x nátěr opravný mat		přetmelení přebrousení poruch - odhad plochy 0,5 m² malba na sdk interiérová 100%	
2.13	CHODBA	celkem 10,63 vyrovn.klín 4,94 nový nátěr 5,69	2280	Stávající sport. podlaha - stěrka s protiskl. nátěrem na pryžové podložce - na části vyrovnávací klín (součást palubovky), část bez klínu obnova nátěru	P 02 P 03	dřevo (překližka) - očistit, nátěr 1x nátěr na dřevo opravný mat barevnost vzorkovat na stavbě	P 05	akustický obklad se zvýšenou mechanickou odolností pro použití v tělocvičnách	
2.14	SKLAD KTV1	12,02	2290	Vinyl - tř.zátěž 34,43, µ≥0,5, dekor granit, barva sv.šedá, napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm,	P 17	SDK - povrch jakost Q2, malba interiérová bílá, dřevo - 1x nátěr opravný mat,		přetmelení přebrousení poruch - odhad plochy 0,5 m² malba na sdk interiérová 100%	
2.15	SKLAD KTV2	13,61	2290	Vinyl - tř.zátěž 34,43, µ≥0,5, dekor granit, barva sv.šedá, napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm,	P 17	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová bílá, dřevo - 1x nátěr opravný mat		přetmelení přebrousení poruch - odhad plochy 0,5 m² malba na sdk interiérová 100%	
2.16	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 1	17,49	2290	Vinyl - tř.zátěž 34,43, µ≥0,5, dekor granit, barva sv.šedá, napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm,	P 17	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová bílá, dřevo - 1x nátěr opravný mat	P 02	min. podhled akustický, kazety 600x600 s viditelným roštem T24 na oc. závěsech (kotvení upřesněno po odkrytí konstrukce tribuny, kazety absorpční tř. A	P 02
2.17	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 2	25,45	2280	Vinyl - tř.zátěž 34,43, µ≥0,5, dekor granit, barva sv.šedá, napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm,	P 17	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová bílá, dřevo - 1x nátěr opravný mat		přetmelení přebrousení poruch - odhad plochy 0,5 m² malba na sdk interiérová 100%	
2.18	CHODBA	celkem 9,70 vyrovn.klín 4,60 nový nátěr 5,10	2290	Stávající sport. podlaha - stěrka s protiskl. nátěrem na pryžové podložce - na části vyrovnávací klín (součást palubovky), část bez klínu obnova nátěru	P 02 P 03	zdivo - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová bílá, dřevo, ocel - 1x nátěr opravný mat	P 05	akustický obklad se zvýšenou mechanickou odolností pro použití v tělocvičnách	
2.19	PRŮCHOD DO HALY Z EXTERIÉRU	21,95	2290	Epoxid.nátěr s křemičitým vsypem stávající betonové podlahy, µ≥0,5, vytaženo na stěnu, v.soklu 100 mm Podlaha kanálu - očistit, odrezit,nátěr synt. vrchní 2x	P 05	dřevo (překližka) - očistit, nátěr 1x nátěr na dřevo opravný mat barevnost vzorkovat na stavbě		přetmelení přebrousení poruch - odhad plochy 0,5 m² malba na sdk interiérová 100%	
2.20	DOLNÍ HALA	1117,62	max 12265 min 10530 pozn. *1	Plošně pružná sportovní podlaha - podlaha certifikovaná pro multi-sportovní využití, hlavní provozované sporty: volejbal, footsal - liga, nohejbal, házená, tréningové basketbal parametry podle ČSN EN 14904 - palubovka v max.tl. 120 mm - nátěr vrchní + lajnování	P 02	zdivo malba interiérová bílá stávající dřevěné prvky střechy - očistit, obnova nátěru 1x nátěr na dřevo opravný mat, ocelové prvky očistit, obnova nátěru na ocel 1x syntetický na stávající nátěr, 1x základní + 2x syntetický na nové prvky, barevnost vzorkovat na stavbě akustický obklad (plocha určena akustickým návrhem) - akustické nárazu odolné pohltivé stěnové panely. Součástí dodavatelské dokumentace musí být akustický návrh.	P 05	stávající dřevěné prvky střechy - očistit, obnova nátěru 1x nátěr na dřevo opravný mat, ocelové prvky očistit, obnova nátěru na ocel, barevnost vzorkovat na stavbě akustický podhled 100% plochy stropu (viz akustický návrh) - akustické nárazu odolné pohltivé stropní panely, svěšené pod dřevěný podhled. Součástí dodavatelské dokumentace musí být akustický návrh - akustický obklad se zvýšenou mechanickou odolností pro použití v tělocvičnách	P 05
2.21	SCHODIŠTĚ	9,04 1,77 podesta	2150 na podestě	Podesta vinyl - tř.zátěž 34,43, µ≥0,5, dekor granit, barva sv.šedá, napojení na stěny fabion krytý syst. lištou, v.soklu 100 mm, stupně a podesta pororošt.	P 12	na zdivu - omítka VC - jádro + štuk, SDK - povrch jakost Q2 malba interiérová bílá, dřevo, ocel - 1x nátěr opravný mat		podhled ve funkci samostatného požárního předělu při požáru shora i zdola - desky sdk se zvýšenou požární odolností - povrch jakost Q2, malba interiérová bílá na sdk	P 06

*1 Výšky v hale bez akustických obkladů, výška svěšení obkladu bude určena v akustickém návrhu

LEGENDA ZOBRAZENÍ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ŽELEZOBETONOVÝ SKELET
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE HALY "TESCO"
- ZDIVO Z CIHEL CD440 P10M NA MALTU MVC25
- AKUSTICKÉ TVÁRNICE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH CP10 NA MVC25
- ZDIVO Z TVÁRNIC PLYNOSILIKÁTOVÝCH
- KONSTRUKCE BETONOVÉ - STĚNY
- KONSTRUKCE NOVÉ
- DOZDÍVKA Z CIHEL PRO VNITŘNÍ ZDIVO tl.100 a 150 mm malta systémová
- DOZDÍVKA Z CIHEL PRO VNITŘNÍ ZDIVO požadavek na vzd. neprůzvučnost stěny Rw min = 52 dB, malta systémová
- Nová podlaha včetně konstrukčních vrstev
- PŘÍČKY LEHKÉ - konkrétní skladba viz výkres N.10
- OBKLADY KERAMICKÉ
- OBKLADY VINYLOVÉ nebo z PŘ. LINOLEA (ozn. výška L) - dle návrhu interiéru
- OBKLADY ZRCADLOVÉ - setava ze zavěšených dílů - zrcadlové sklo min tl. 4mm s bezpečnostní folií lepené na dřevěných deskách - dodávka interiéru
- KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ
- KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ
- PODHLED - minerální vláknitý s viditelným roštem - specifikace viz legenda místností
- DĚLENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- KOMPLETAČNÍ VÝROBKY - specifikace v projektu interiéru
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - specifikace v části D.1.4.1 ZT
- TEPELNÉ IZOLACE - zahrnuty v dokumentaci "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL"

KONSTRUKCE SOUVISEJÍCÍ S OBÁLKOU BUDOVY JSOU ŘEŠENY V SAMOSTATNÉ DOKUMENTACI "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL"

ZÁKRESY TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ PRO KOORDINACI JSOU VYKRESLENY VE VÝKRESE NK.2

Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příklady popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

± 0,000 = 389,95

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	657/2019
			Formát	16 x A4
Akce			Datum	07. 2020
Název akce			Měřítko	1 : 50
REKONSTRUKCE KTV - TUL - HARCOV Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL"			Číslo paré	Číslo výkresu
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu PŮDORYS 1.PP NOVÝ STAV				N.02 REVIZE 07/2020