
NOVÉ ODVĚTRÁNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
ODVĚTRÁVACÍ PLASTOVÁ HLAVICE DN110
VČETNĚ PLASTOVÉ STŘEŠNÍ RŮŽICE
TYP MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ S
NAVRHOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU
lštrecha
VZT
PŘÍVEK PRO KONDENZÁT
R.D.250x250
S.H.R.D.cca+5,75m OD Č.P.
PŘÍVEK PRO MYČKU
ZASLEPENO
cca+1,5m NAD Č.P. A ZASLEPENO
PO.MANŽETA
PODLAHOU BEZE ZMĚN
STAVAJÍCÍ ČÁST POD
NOVÝ SVOD NAPOJEN DO STAVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZACE
KANALIZAČNÍ VÝTLAK
DN50, POTRUBÍ BEZ
DÝCHACÍCH LOMŮ, NAPOJENO
DO SIFONU POD STROPEM
PŘEČERPÁVACÍ BOX
HOMA DRAIN POWER GRP
PRO ODPADNÍ VODY
SIFON DN50
SVISLÁ 300x300
S.H.R.D.cca~0,85m OD Č.P.
VÝTLAK Z BOKU
U MOBILNÍHO KLOZETU
ÚSADY PNEUMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ
S UMÍSTĚNÍM OD BOKU
DEŠŤOVÝ VYHŘÍVANÝ STŘEŠNÍ VTOK
DN125, ŘEŠENO A DODÁNO V RÁMCI
PROJEKTU "ZLEPŠENÍ TEPELNÉ OCHRANY
OBJEKTU KTV TUL 10/2017" POTRUBÍ
BUDE OD VTOKU KOMPLETNĚ NOVÉ, VČETNĚ
TEP. IZOLACE TL.MIN.20mm VEDENÉ
PO CELÉ DÉLCE NOVÉHO SVODU
NOVÁ VPUSŤ V MÍSTĚ PŮVODNÍ, NOVÉ POTRUBÍ
VEDENO V MÍSTĚ PŮVODNÍHO
D17 D18
D125sv
D125sv
ČT.125
R.D.300x300
ČT.110
R.D.300x300
ČT.75
R.D.300x300
ČT.125
R.D.300x300
1 n.p.
±0,000
2 n.p.
+3,300
1 p.p.
-3,600
50-3%
50-2%
2%
45°
110-2%
POD STROPEM
110/110-45°
110/110-87°
110/50-87°
110/75-45°
2x110-45°
2x75-45°
2x45°
50/32
50/50-87°
50/12
75/50-87°
75/75-45°
50/75-87°
110/75
125/110
125/75
VP50
VP110
760
800-850
1000
800
650
450
500
110
75
50
42
25
13
13a
12a
12b
12
11
10a
10b
10c
10
10b
9
9a
8e
8d
8a
8b
8c
7a
7b
7c
7
7a7b
7d
7e
7f
6
5a5b
5a
4a
4
3
2
1
1a
1b
1c
1d
1e
1f
Ur
Um
Pi
DZ
M
VLZ
U
WCz
Ut
Ui
Uz
Č.p.
Ev.č.
Ulice
Obec
Parcela
Katastrální území
Měřítko
Datum
Kreslil
Kontroloval
Schválil
Číslo výkresu
Formát
Počet listů
Počet výkresů
Poznámky:
- veškeré kóty pro přístup k šachtám kvadrat kanalizace, popřípadě šířkám z tvarovek budou mít minimální rozměr 300 x 300mm pro přístup k instalačním prvkům budou mít rozměry 250 x 250mm a jsou součástí dodávky projektové dokumentace ZTI
- veškeré vpusti, vtoková specifikace najdou součástí dodávky tohoto projektu ZTI, jsou řešeny samostatnou dokumentací "Zlepšení tepelně ochrany objektu KTV TUL 10/2017", připojení na ohřev řeší dokumentace elektroinstalace
- stávající ležatá kanalizace je zakreslena pouze orientačně z dostupných podkladů, před napojením nových svodů, je nutné provést její umístění signalizačním vyšťáchním nebo kopaným sondami, které jsou součástí stavebního rozpočtu
- veškerá svody dešťové kanalizace budou od střešních vpustí zhotoveny nové a vedeny v původních trasách s napojením do ležaté části dešťové kanalizace, které zůstává beze změn
- těsnění prostupů instalací ZTI v požárovové oddělující je provedeno dle projektu PBŘ, musí být přístupné pro provádění revizí a případnou výměnu, za technické zhotovení výhradně zodpovídá provádějící firma
- veškeré prostupy pro instalace ZTI do průměru DN160 budou na stavbě provedeny na místě jádrovým vrtáním a jsou kompletní dodávku stavební části dokumentace
Upozornění:
Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, značí ši autor, které platí pro určitou značku výrob., platné ve pouze o přibližný popis formálního zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotovitel umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., v platném znění použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
Projektant
Milan Klogner projekty – TZB
Jiřovická 3385/3, Liberec 11
IČO:72600384, DIČ:CZ7803060564
klogy@volny.cz
tel.: +420 605 448 869
Investor
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
Liberec-1-Staré Město, Liberec
Projektční kancelář
Ing. Radovan Novotný
Projektant v oboru PS
Vesecká 97 Liberec 6
IČO:490 80 309, č.autorizace: 0500722
mail:novotny@umlreitec.cz
tel:465 13 36 55, +420 602 433 611
Vedoucí proj.
Zodpovědný proj.
Vypracoval
Stupeň
DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný
Milan Klogner
Milan Klogner
Ev. číslo
657/2019
mobil: 602 433 611
mobil: 605 448 869
mobil: 605 448 869
Akce:
REKONSTRUKCE KTV TUL HARCOV
Formát
16 x A4
Datum
07/2019
Měřítko
1:50
Část: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, plyn
Stavební objekt
Č. výkresu
Výkres:
Stoupačky splaškové a dešťové kanalizace č.1

ZT-06