


OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI  
600 x 1575 x 210 mm

PŘÍVOD :  
VÝVODY :  
PROVEDENÍ DVEŘÍ :  
ZKRATOVÁ ODOLNOST :  
KRYTÍ :

SPODEM – STÁVAJÍCÍ  
VRCHEM  
PRÁVĚ  
10 kA  
IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘÍLOŽENÉHO SCHÉMA



Autorizační razítko		Investor		Projekční kancelář	
		Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1		 BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz	
Vedoucí proj.		Zodpovědný proj.		Vypracoval	
Ing. Radovan Novotný		Jaromír Bednář		Jaromír Bednář Renata Bednářová	
Akce Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci na SOŠ		Stupeň		DPS	
		Ev. číslo		056-21-3	
		Formát		4x A4	
		Datum		06.2021	
Část		Měřítko		1 : 50	
D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE		Číslo paré		Číslo výkresu	
Výkres		ROZVADĚČ RB2		04	