



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE DO ZDI  
600 x 1160 x 160 mm

PRÍVOD : SPODEM  
VÝVODY : VRCHEM  
ZKRATOVÁ ODOLNOST : 10 kA  
KRYTÍ : IP30/20

VEŠKERÉ PŘÍSTROJE NESMAZATELNĚ OZNAČIT DLE PŘÍLOŽENÉHO SCHÉMA

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div></div><div>PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profesp@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz</div></div>
Ing. Richard Müller	Ing. Michal Bartoš	Ing. Petr Chval	

Zodpovědný projektant části	Část vypracoval	Část kontroloval	<div><div></div><div>BEDNÁŘ elektro projekty 604 665 735 604 361 655 elektro.bednar@seznam.cz</div></div>
Jaromír Bednář	Jaromír Bednář		
	Blanka Havelková		

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec		Datum	06.2020
Akce: <b>OPRAVA BUDOVY F1 - TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCÍ</b> <b>D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</b> <b>D.1.4.g. - ELEKTROINSTALACE</b>		Číslo zakázky	20022
		Měřítko	Výtisk č.
	Příloha: <b>ROZVADĚČ R3.2</b>	Příloha č. <b>D.1.4.g. - 26</b>	