



1.pp – mezipatro –2,800 – nový stav



2.pp – sutěrén –5,600 – nový stav




## LEGENDA

- NOVÉ OCELOVÉ POTRUBÍ svařované nebo nůbny z uhlíkové oceli, spořované press fitinkami horizontální vedení o stěpoběh
- NOVÝ Deskový ocelový radiátor Klasik typ/yška/děka (cm)
- teplostadický ventili o regulaci šroubení 1/2"
- DEMONTOVAT deskový ocelový radiátor Klasik včetně radiátorových armatur a přípojněho potrubí
- STÁVAJÍCÍ PONECHANÉ OCELOVÉ POTRUBÍ propích, protuk, nový nátěr

Investor/zadavatel  
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec 1

Hlavní projektant  
Ing. Radovan Novotný  
České 97, Liberec 6  
ICO:490 80 300, č.autorizace: 0500722  
mailto:novotny@unirelax.cz  
tel:485135650, 602453611  
Ev.číslo zakázky:728/2021

Projektant  
TOPKLIMA, sro, s r.o.  
Hájská 309/2, Liberec 3  
460 01 Liberec 3  
www.topklima.cz  
ICO:46712551  
Ing. M. Spolenský  
spolensky@topklima.cz  
gsm: 604239227  
tel: 464645377



REKONSTRUKCE TĚLOCVIČEN  
Sutěrén bloku c koleji  
Stupeň:DPS  
Č.zakázky:202100850  
Datum:15.01.2021

D.1.4.2 Vytápění

T1  
PŮDORYSY DEMONTÁŽÍ A NÁVRH  
Měřítko: 1:50  
Datum revize:15.02.2021