

02005

02039

A' B'

KAPOTÁŽ SDK POD STROPEM,  
Cu POTRUBÍ S CHLADIVEM  
VEDENO DO 3.NP

C'

CHRÁNIČKA ccaØ150mm  
=PROSTUP PRO Cu POTRUBÍ  
A KABELÁŽE ELEKTRO  
IZOLOVÁNO PROTI ZATEČENÍ

VZT 1-CHLAZENÍ

VZT 1-CHLAZENÍ

1.1

m=80kg  
H=1000mm  
LpA=54dBA (1m)

OCELOVÁ KCE, (ZÁKLAD)  
DODÁVKA STAVBY

TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV  
LIBEREC  
U Besedy 8  
spol. s r.o.  
tel: 484 849 848; e-mail: sil@volny.cz

|                 |  |
|-----------------|--|
| GEN. PROJEKTANT | Ing.arch. Martin Šaml  |
| VYPRACOVAL      | JAN BURGR; Ing.V. ŠKODA  |
| INVESTOR        | Technická univ. v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 |
| MÍSTO STAVBY    | Hálkova 917/6, Liberec 1, pozemek p.č. 2768, k.ú. Liberec      |
| NÁZEV STAVBY    | ÚPRAVA PODKROVÍ BUDOVY A TUL<br>Hálkova 917/6, Liberec 1       |
| STAVEBNÍ OBJEKT | BUDOVA A   |
| ČÁST            | D.1.4-V- VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ                             |
| OBSAH:          | PŮDORYS 2.NP   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| MARTIN ŠAML<br>ARCHITEKT<br>IČO<br>4 2 4 2 5 0 1 8 |                     |
| FORMÁT   | 2xA4                |
| DATUM  | 11/2021             |
| STUPEŇ PD  | DPS                 |
| MEŘITKO<br>1:50                                    | Č. VÝKRESU<br>VZ-03 |