



POZNÁMKA :

- 1) Doplnění dlažby bude dle skutečného stavu v průběhu stavby.
- 2) Dveře do kabiny WC budou mít zámek odjistitelný z venkovní strany. Budou označeny z vnější strany mezinárodním symbolem bezbariérové přístupnosti ve výšce 1600mm.
- 3) Vizualní kontrast zařizovacích předmětů bude $K \geq 30 \%$ vůči pozadí.

WC zařízení (WC mísa a páková baterie) bude splňovat požadavky metodiky BREEAM a DNSH pro budovy.

Průměrný objem jednoho spláchnutí bude činit maximálně 3,5 litru a páková baterie bude do max. průtoku vody 6 litrů / minutu.

Vypracoval :			
Ing. Jana Košťálová			
tel. : 731 519 237			
e-mail :			
jana.kostal@seznam.cz			
IČO : 67253288			
Investor : TUL Liberec		datum	03/2024
Název : Nová přístupná toaleta pro osoby s pohybovým postižením		číslo zakázky	
		stupeň	
Místo : Budova P, Komenského 314/2, Liberec			
Půdorys WC kabiny a pohledy na stěny		měřítko	číslo výkresu
		1:25	D.1.1-1.2